

POSTANOWIENIE

Na podstawie art 123. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2008 r, Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami) a także § 3 ust.1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U z 2004 r nr 257 poz. 2573 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lipnik z dnia 23.02.2010 r oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie.

Postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: **Budowa wodociągu rozdzielczego Ø 90 PCV wraz z przyłączami Ø 40 PE do istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowościach Usarzów gm. Lipnik na działkach nr ewidencyjny 328/3,328/5,328/6,330,334,338,340,49,47,45,55/4,55/2,57 i Jugoszów gmina Obrazów na działkach nr 11,59/2 i 59/1.**

Uzasadnienie

Gmina Lipnik wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie wodociągu rozdzielczego Ø 90 PCV wraz z przyłączami Ø 40 PE do istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowościach Usarzów gm. Lipnik na działkach nr ewidencyjny 328/3,328/5,328/6,330,334,338,340,49,47,45,55/4,55/2,57 i Jugoszów gmina Obrazów na działkach nr 11,59/2 i 59/1.** W związku z tym, że liczba stron nie przekracza 20 powiadomiono wszystkie strony o wszczęciu postępowania, które w określonym terminie nie zgłosiły uwag i wniosków. Pismem Nr IV 7624/1/10 z dnia 24 .03.2010 r Wójt Gminy w Lipniku zwrócił się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Pismem nr RDOŚ-26-WOO.II.6613/2-147/10/aw z dnia 2010.04.12 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Pismem Nr SE.V.4470/5/JN/10 z dnia 08.04.2010 r Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie Wójt Gminy Lipnik wezwany został do uzupełnienia dokumentacji oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z dnia 09.06.2010 r Wójt Gminy w Lipniku po uzupełnieniu brakujących dokumentów oraz karty informacyjnej ponownie zwrócił się z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz pismem z dnia 29.06.20 r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Postanowieniem Nr RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-147/10/aw z dnia 2010.06.22 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz opinią Nr SE-4470/5/JN/10 z dnia 2010.07.26 Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: **Budowa wodociągu rozdzielczego Ø 90 PCV wraz z przyłączami Ø 40 PE do istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowościach Usarzów gm. Lipnik na działkach nr ewidencyjny 328/3,328/5,328/6,330,334,338,340,49,47,45,55/4,55/2,57 i Jugoszów gmina Obrazów na działkach nr 11,59/2 i 59/1.**

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Inwestycja stanowi jedynie kontynuację budowy sieci wodociągowej w gminie Lipnik oraz w gminie Obrazów o długości ok. 1,00 km i 4 przyłączami do istniejących budynków mieszkalnych. W trakcie budowy sieci wodociągowej nie przewiduje się wycinki drzew. Wodociąg usytuowany będzie w poboczach dróg gruntowych, na terenach upraw rolniczych oraz w drodze gruntowej na terenie gminy Obrazów. Inwestycja nie przecina cieków wodnych powierzchniowych. Zniszczona w trakcie budowy niska roślinność zostanie odtworzona po wykonaniu tego odcinka wodociągu.

Budowa sieci wodociągowej jest inwestycją liniową wykonaną z rur PCV o średnicy 90 mm i PE śr 40 mm ułożonych w wykopie o głębokości ok. 1,50 m o szerokości ok. 50 cm. Przewiduje się wykonanie zaworów odcinających w przypadku wystąpienia awarii.

2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami w szczególności nakładania się oddziaływań:

Na terenie realizacji inwestycji nie będą występować powiązania z innymi przedsięwzięciami. Wykonana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieci zasilanej z ujęcia wody we Włostowie.

3. Wykorzystanie surowców naturalnych, wody, paliw:

Do budowy wodociągu wykorzystany będzie piasek w ilości ok 90 m³, woda do przeprowadzenia próby szczelności i dezynfekcji w ilości ok. 2,00 m³.

4. Emisji i występowania innych uciążliwości:

Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić chwilowe i krótkoterminowe uciążliwości powodujące emisje zanieczyszczeń powietrza, hałas, środowisko gruntowo wodne, powstawanie odpadów i chwilowe przekształcenie terenu. Oddziaływanie to będzie miało charakter krótkoterminowy i odwracalny i zakończy się wraz z zakończeniem robót budowlanych. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej w taki sposób aby uciążliwości hałasu były minimalne. W celu zmniejszenia emisji do powietrza należy wyeliminować pracę sprzętu na biegu jałowym. Powstałe podczas realizacji inwestycji odpady będą segregowane i gromadzone w pojemnikach chroniących przed zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty posiadające zezwolenie gospodarowania odpadami. Wszelkie ewentualne roboty remontowe sprzętu wykonywane będą na terenie bazy wykonawcy robót. Nie przewiduje się wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Nadmiar ziemi powstały podczas prac ziemnych rozplantowany zostanie wzdłuż terenów realizacji tego zadania. Z uwagi na krótkotrwały termin realizacji nie przewiduje się organizacji zaplecza budowy. Prace ziemne prowadzone będą w porze bezdeszczowej. W przypadku nagromadzenia się wody w wykopie zostanie ona odprowadzona bezpośrednio do gruntu na terenie realizacji przedmiotowego zadania. Część inwestycji przebiegać będzie pod drogą na terenie gminy Obrazów w miejscowości Jugoszów, gdzie zastosowane zostaną rury ochronne. Przy kolizji z istniejącą siecią gazową i telefoniczną zastosowane będą rury ochronne w taki sposób, aby rury wystawały poza brzegi wykopów min. 50 cm z każdej strony. Prace ziemne przy zbliżeniu się do istniejącego uzbrojenia wykonywane będą ręcznie. Wszelkie uciążliwości znikną z chwilą zakończenia prac budowlano-montażowych. Sieć wodociągowa ułożona będzie pod ziemią i nie będzie zajmowała jej powierzchni, nie wpłynie więc na zmianę krajobrazu i dotychczasowego zagospodarowania terenu.

5. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii:

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia i zastosowaną technologię, nie będzie występować ryzyko poważnej awarii.

6. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie

przyrody (Dz. U. Z 2004 r nr 92, poz. 880, z późn. zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko. Na terenie realizacji inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie. Nie rozpoznano również występowania gatunków podlegających ochronie prawnej.

7. dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

8. W obrębie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar natura 2000.

9. Uwzględniając lokalizację inwestycji stwierdza się, że nie będzie występować transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Analizując powyższe nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Podpisał
Z up. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępcą Wójta Gminy

Otrzymują:

1. Strony wg wykazu
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów